



CNBOP-PIB

TWÓJ PARTNER W  
**BEZPIECZEŃSTWIE**

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
im. Józefa Tuliszkowskiego  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Józefów, 20.04.2023 r.

DC/0680/1199/ **3875** /2023

**BATERTECH Filip Raróg**  
**ul. Sarmacka 28B/13**  
**02-972 Warszawa**

e-mail: [batertech@batertech.com.pl](mailto:batertech@batertech.com.pl)

*Dotyczy: wprowadzenia do użytkowania opraw oświetlenia awaryjnego.*


W odpowiedzi na Państwa email z dnia 27.03.2023 r. w sprawie użytkowania opraw do oświetlenia awaryjnego informujemy, iż wyroby te zgodnie z artykułem 7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U z 2009 r., nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) powinny posiadać świadectwo dopuszczenia na potrzeby wprowadzenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.

Jednocześnie jak wynika z § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) dopuszczenie obejmuje wyroby wyprodukowane w okresie jego ważności. W związku z powyższym w sytuacji gdy świadectwo dopuszczenia utraciło swoją ważność, wyrób może być wprowadzony do użytkowania pod warunkiem, że został wyprodukowany w okresie ważności świadectwa dopuszczenia co wynika z dokumentacji produkcyjnej oraz znakowania umieszczonego na wyrobie (data produkcji przypadająca na okres ważności dopuszczenia).

Nadmieniamy jednocześnie, że za oznakowanie wyrobów zgodnie ze stanem faktycznym tj. poprzez umieszczenie na wyrobie rzeczywistej daty produkcji, odpowiedzialność ponosi producent wyrobu.

Sprawę w CNBOP-PIB prowadzi Piotr Trzewik, telefon 22 769 33 83, e-mail: [ptrzewik@cnbop.pl](mailto:ptrzewik@cnbop.pl).

Z poważaniem

Z-CB KIEROWNIKA  
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ  
  
mgr inż. Ewa Sobór

Do wiadomości:

1. DC a/a

Jednostka notyfikowana nr 1438

Certyfikowany SZJ zgodny z PN-EN ISO 9001:2015-10

Jednostka certyfikująca wyroby akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, nr AC 063

Laboratoria badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji: nr AB 059, AB 060, AB 207, AB 1280

05-420 Józefów, ul. Nadwiślanska 213 tel. +48 22 769 32 73 Fax +48 22 769 33 73 [www.cnbop.pl](http://www.cnbop.pl) [cnbop@cnbop.pl](mailto:cnbop@cnbop.pl)

KRS: 0000149404 REGON: 000591685 NIP: 532-18-29-288

